



180300341834

有效期至2024年04月29日止

# 检验报告

No: JB-2023-W-01134

样品名称: 生活饮用水 (出厂水)

委托单位: 赵县引源供水有限公司

检验类别: 委托检验

石家庄市金标检验服务有限公司





## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第 1 页 共 7 页

样品名称		生活饮用水（出厂水）	检验类别	委托检验
委托单位	名称	赵县引源供水有限公司	样品数量及包装	116.75L
	地址	赵县新寨店镇北正村		
受检单位	名称	赵县引源供水有限公司	样品状态	无色透明液体
	地址	赵县新寨店镇北正村	采样条件	/
采样人员、日期		吴昊 刘山川 2023.04.07	采样地点	出水泵房
送样人员、日期		/	检验日期	2023.04.07-2023.04.15
检验项目	总大肠菌群, 大肠埃希氏菌, 菌落总数, 砷, 镉, 铬(六价), 铅, 汞, 氰化物, 氟化物, 硝酸盐(以 N 计), 亚硝酸盐, 色度, 浑浊度, 臭和味, 肉眼可见物, pH, 铝, 铁, 锰, 铜, 锌, 氯化物, 硫酸盐, 溶解性总固体, 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计), 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计), 氨(以 N 计), 总 α 放射性, 总 β 放射性, 二氧化氯, 贾第鞭毛虫, 隐孢子虫, 铍, 钡, 铍, 硼, 钼, 镍, 银, 铊, 硒, 高氯酸盐, 二氯甲烷, 1,2-二氯乙烷, 四氯化碳, 氯乙烯, 1,1-二氯乙烯, 1,2-二氯乙烯(总量), 三氯乙烯, 四氯乙烯, 六氯丁二烯, 苯, 甲苯, 二甲苯(总量), 苯乙烯, 氯苯, 1,4-二氯苯, 三氯苯(总量), 六氯苯, 七氯, 马拉硫磷, 乐果, 灭草松, 百菌清, 吡喃丹, 毒死蜱, 草甘膦, 敌敌畏, 莠去津, 溴氰菊酯, 2,4-滴, 乙草胺, 五氯酚, 2,4,6-三氯酚, 苯并(a)芘, 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯, 丙烯酰胺, 环氧氯丙烷, 微囊藻毒素-LR, 钠, 挥发酚类(以苯酚计), 阴离子合成洗涤剂, 2-甲基异莰醇, 土霉素			
判定标准	GB 5749-2022			
检验结论	该样品所检项目符合 GB 5749-2022 要求			
意见和解释	/			
备注	二氧化氯消毒, 不检测三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧。			



批准:

审核:

编制:

李迎春

李迎春

于士雅



## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第 2 页 共 7 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006/2.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006/4.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006/1.1	CFU/mL	100	2	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2006/6.6	mg/L	0.01	0.00148	符合
5	镉	GB/T 5750.6-2006/9.7	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006/10.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	GB/T 5750.6-2006/11.7	mg/L	0.01	<0.00007	符合
8	汞	GB/T 5750.6-2006/8.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	GB/T 5750.5-2006/4.1	mg/L	0.05	<0.002	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006/3.2	mg/L	1.0	0.11	符合
11	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006/5.3	mg/L	10	0.77	符合
12	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006/13.1	mg/L	0.7	0.33	符合
13	色度	GB/T 5750.4-2006/1.1	度	15	<5	符合
14	浑浊度	GB/T 5750.4-2006/2.1	NTU	1	<0.5	符合
15	臭和味	GB/T 5750.4-2006/3.1	/	无异臭、异味	无任何臭和味 (等级0, 强度无)	符合



## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第3页 共7页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
16	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006/4.1	/	无	无肉眼可见物	符合
17	pH	GB/T 5750.4-2006/5.1	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.28	符合
18	铝	GB/T 5750.6-2006/1.5	mg/L	0.2	0.0417	符合
19	铁	GB/T 5750.6-2006/2.4	mg/L	0.3	0.0556	符合
20	锰	GB/T 5750.6-2006/3.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
21	铜	GB/T 5750.6-2006/4.6	mg/L	1.0	<0.00009	符合
22	锌	GB/T 5750.6-2006/5.6	mg/L	1.0	<0.0008	符合
23	氯化物	GB/T 5750.5-2006/2.2	mg/L	250	9.44	符合
24	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006/1.2	mg/L	250	29.3	符合
25	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006/8.1	mg/L	1000	154	符合
26	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	GB/T 5750.4-2006/7.1	mg/L	450	136	符合
27	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	GB/T 5750.7-2006/1.1	mg/L	3	1.96	符合
28	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006/9.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
29	总α放射性	GB/T 5750.13-2006	Bq/L	0.5	<0.016	符合
30	总β放射性	GB/T 5750.13-2006	Bq/L	1	<0.028	符合



## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第 4 页 共 7 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
31	二氧化氯	GB/T 5750.11-2006/4.3	mg/L	≥0.1	0.42	符合
32	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006/5.1	个/10L	<1	<0.1	符合
33	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006/5.1	个/10L	<1	<0.1	符合
34	锑	GB/T 5750.6-2006/19.4	mg/L	0.005	0.00040	符合
35	钡	GB/T 5750.6-2006/16.3	mg/L	0.7	0.0929	符合
36	铍	GB/T 5750.6-2006/20.5	mg/L	0.002	<0.00003	符合
37	硼	GB/T 5750.6-2006/1.5	mg/L	1.0	0.0128	符合
38	钼	GB/T 5750.6-2006/13.3	mg/L	0.07	0.00606	符合
39	镍	GB/T 5750.6-2006/15.3	mg/L	0.02	<0.00007	符合
40	银	GB/T 5750.6-2006/12.4	mg/L	0.05	<0.00003	符合
41	铊	GB/T 5750.6-2006/21.3	mg/L	0.0001	<0.00001	符合
42	硒	GB/T 5750.6-2006/7.7	mg/L	0.01	<0.00009	符合
43	高氯酸盐	BJS 201706	mg/L	0.07	<0.0010	符合
44	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.02	<0.00003	符合



## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第5页 共7页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
45	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.03	<0.00006	符合
46	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.002	<0.00021	符合
47	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.001	<0.00017	符合
48	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.03	<0.00012	符合
49	1,2-二氯乙烯(总量)	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.05	<0.00012	符合
50	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.02	<0.00019	符合
51	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.04	<0.00014	符合
52	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.0006	<0.00011	符合
53	苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.01	<0.00004	符合
54	甲苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.7	<0.00011	符合
55	二甲苯(总量)	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.5	<0.00011	符合
56	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.02	<0.00004	符合
57	氯苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.3	<0.00004	符合
58	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006/附录 A	mg/L	0.3	<0.00003	符合
59	三氯苯(总量)	GB/T 5750.8-2006	mg/L	0.02	<0.00004	符合



## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第 6 页 共 7 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
60	六氯苯	GB/T 5750.8-2006/24.1	mg/L	0.001	<0.00002	符合
61	七氯	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.0004	<0.00015	符合
62	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006/4.2	mg/L	0.25	<0.0001	符合
63	乐果	GB/T 5750.9-2006/4.2	mg/L	0.006	<0.0001	符合
64	灭草松	GB/T 5750.9-2006/12.1	mg/L	0.3	<0.0002	符合
65	百菌清	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.01	<0.00012	符合
66	呋喃丹	GB/T 5750.9-2006/15	mg/L	0.007	<0.000125	符合
67	毒死蜱	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.03	<0.000044	符合
68	草甘膦	GB/T 5750.9-2006/18.1	mg/L	0.7	<0.025	符合
69	敌敌畏	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.001	<0.00015	符合
70	莠去津	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.002	<0.000078	符合
71	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006/11.2	mg/L	0.02	<0.002	符合
72	2,4-滴	GB/T 5750.9-2006/12.1	mg/L	0.03	<0.0005	符合
73	乙草胺	GB/T 23214-2008	mg/L	0.02	<0.00474	符合
74	五氯酚	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.009	<0.00040	符合



## 检验报告

No: JB-2023-W-01134

第 7 页 共 7 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
75	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006/12.1	mg/L	0.2	<0.00004	符合
76	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2006/9.1	mg/L	0.00001	<0.0000014	符合
77	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006/附录 B	mg/L	0.008	<0.00010	符合
78	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006/10.1	mg/L	0.0005	<0.00005	符合
79	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006/17.1	mg/L	0.0004	<0.0004	符合
80	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2006/13	mg/L	0.001	<0.00006	符合
81	钠	GB/T 5750.6-2006/22.4	mg/L	200	7	符合
82	挥发酚类(以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006/9.1	mg/L	0.002	<0.002	符合
83	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006/10.1	mg/L	0.3	<0.050	符合
84	2-甲基异莰醇	GB/T 32470-2016	mg/L	0.00001	<0.0000022	符合
85	土臭素	GB/T 32470-2016	mg/L	0.00001	<0.0000038	符合

以下空白