

赵县自然资源和规划局
关于《河北恒昌能源 100MW/200MWh 共享储能电站
地块详细规划》的公示

现按程序对《河北恒昌能源 100MW/200MWh 共享储能电站地块详细规划》进行公示。为保障公众在规划编制、实施过程中的知情权、参与权和监督权，按照《中华人民共和国城乡规划法》、《河北省城乡规划条例》等法律法规要求，将详细规划在赵县政府网上公示，网址（<http://www.zhaoxian.gov.cn/>），有效意见反馈至赵县自然资源和规划局。若有意见，请 30 日内联系（反馈人需提供书面纸质材料、身份证明，单位需加盖单位公章），逾期视为无意见。

公示时间：30 天（2025 年 2 月 10 日-2025 年 3 月 11 日）

联系电话：0311-84956179



河北恒昌能源 100MW/200MWh 共享储能 电站地块详细规划公示稿



为落实《赵县国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求，进一步落实相关政策，保障能源项目尽快落地实施，保证项目建设审批程序的完整性，特编制《河北恒昌能源 100MW/200MWh 共享储能电站地块详细规划》。

一、规划范围、规模

规划地块位于赵县范庄镇孝友村，用地规模 1.4342 公顷。

二、规划用地布局

1、用地：规划供电用地 1.4342 公顷。

2、交通：规划地块北侧农村道路作为主要对外交通道路；规划在北侧农村道路设置出入口。

3、市政工程：

给水：规划地块内给水管网接入周边村庄给水管网；

排水：规划地块内设置污水收集池，污水经处理后回用于场地清扫、浇洒用水。雨水排至周边农田，也可在地块内设置雨水收集池，作为景观用水；

电力：规划地块电源由站内引接，电力线采用埋地电缆敷设；

供热：采用空调设备供热。

通信：规划地块内通信线路接入乡镇通信线路。

4、安全防灾

消防：规划地块配置微型消防站；

防洪：规划地块按 50 年一遇防洪标准设防；

抗震减灾：规划地块抗震设防要求采用Ⅶ度。

河北恒昌能源100MW/200MWh共享储能电站地块详细规划

土地利用规划图

至孝友村



至唐家寨村

至北李家瞳村

至北李家瞳村

图例

- 供电用地
- 规划地块界线